

Контрольные замеры по фидерам ООО «ЭС» лето/зима 2018 г.

| № пп | Питающая ПС | № Фидера | Имак. «А» | | Разница лето/зима (±А) | U 10/6 кВ, лето/зима |
|---|--|-------------|-----------|------|---------------------------|-------------------------|
| | | | лето | зима | | |
| Уфимский участок (Зона ПО УГЭС, ПО ЦЭС, ПО ИЭС) | | | | | | |
| 1. | Дема – РП-807 | Ф 86-33 | 34.0 | | -2.0/ | 10.2/ |
| | | Ф 86-24 | 81.0 | | -89.0/ | 10.2/ |
| 2. | Ижевская – РП-715 | Ф 40-45 | 150.0 | | 88.0/ | 6.2/ |
| | | Ф 40-20 | 12.0 | | -10.0/ | 6.4/ |
| 3. | Ишимская – РП-727 | Ф 71-41 | 81.0 | | -14.0/ | 6.2/ |
| | | Ф 71-34 | 89.0 | | -3.0/ | 6.1/ |
| 4. | Нагаево - РП-909 | Ф 89-15 | 7.0 | | 3.0/ | 10.4/ |
| | | Ф 89-14 | 16.0 | | 0.0/ | 10.4/ |
| 5. | Подгорная – РП-503 | Ф 9-6 | 30.0 | | -20.0/ | 6.3/ |
| 7. | Дружба – РП-526 | Ф 12-93 | 17.0 | | 1.1/ | 6.2/ |
| | | Ф 12-94 | 24.0 | | 17.0/ | 6.2/ |
| 12. | Затон 220 | Ф-25 | 0 | | -8.0/ | 10.6/ |
| | | Ф-26 | 16 | | 8.0/ | 10.6/ |
| Стерлитамак ПО ИЭС | | | | | | |
| 1. | Стерля – РП-27, РП-30 | Ф-13 | 26.7 | | 3.8/ | 10.4/ |
| | | Ф-42 | 79.3 | | 46.8/ | 10.4/ |
| | | РП-27-РП-30 | | | 20.0/ | |
| 2. | Машзавод – РП-10 | Ф-8 | 0.0 | | 0.0/ | 10.2/ |
| | | Ф-31 | 21.5 | | 4.1/ | 10.3/ |
| 3. | Софиполь Кирпичный завод «Ажемак», оба фидера со 2 сек.ш. | Ф-20 | 0.4 | | 0.4/ | 10.1/ |
| | | Ф-22 | 33.5 | | 27.5/ | 10.1/ |
| ПО ЦЭС | | | | | | |
| 1. | Западная – РП-620 | Ф-17 | 42.0 | | -22.9/ | 6.2/ |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------|--|-------|-------|
| | | Ф-1 | 61.0 | | | 6.2/ |
| Нуримановский участок (зона ПО ЦЭС) | | | | | | |
| 1. | Красный Ключ | Ф-10 | 42.0 | | -6.0/ | 10.0/ |
| | | Ф-11 | 24.0 | | 0.0/ | 10.0/ |
| 2. | Красная Горка | Ф-8 | 33.0 | | 5.0/ | 10.2/ |
| | | Ф-12 | 38.0 | | 6.0/ | 10.2/ |
| 3. | Павловская ГЭС | Ф-70 | 5.0 | | 1.0/ | 6.3/ |
| | | Ф-71 | 5.0 | | 0.6/ | 6.3/ |
| | | Ф-72 | 55.0 | | 0.6/ | 6.3/ |
| | | Ф-73 | 66.0 | | 5.8/ | 6.3/ |
| | | Ф-74 | 1.0 | | -0.8/ | 6.3/ |
| Юмагузинский участок (зона ПО КЭС) | | | | | | |
| 1. | Иштуган | Ф-4 | 29.8 | | -3.8/ | 10.4/ |
| | | Ф-12 | 20.6 | | -5.4/ | 10.7/ |
| | | Ф-18 | 8.6 | | -1.0/ | 10.6/ |
| 2. | Водохранилище | Ф-4 | 1.6 | | 1.6/ | 6.4 / |
| | | Ф-8 | 6.4 | | 6.4/ | |
| Аскарковский участок (зона ПО БцЭС) | | | | | | |
| 1. | Аскарково | Ф 23-01 | 39.1 | | 1.1/ | 10.3/ |
| | | Ф 23-04 | 39.2 | | 1.2/ | 10.3/ |
| 2. | Даутово | Ф 22-06 | 23.5 | | -0.5/ | 10.3/ |
| | | Ф 22-11 | 9.4 | | 0.4/ | 10.3/ |
| Зилаирский участок (зона ПО СЭС) | | | | | | |
| 1. | Зилаир | Ф-8 (1сш) | 48.9 | | 3.4/ | 10.4/ |
| | | Ф-14(2сш) | 39.0 | | -8.2/ | 10.8/ |

Начальник ОДС

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.В. Воробьев', written over a faint circular stamp.

/Л.В. Воробьев/