

Объем недопоставленной,

в результате аварийных отключений электрической энергии по ООО «Электрические сети» за IV-квартал 2018г.

№ п/п	Дата/время отключения	Оборудование ПС, фидер, ВЛ, КЛ	Причина отключения	Выполненные работы по устранению повреждения	Дата/время ввода в работу	Время простоя	Недоотпуск электрической энергии, (кВт/ч)
Октябрь							
1	23.09.18 08-58	«Кр.Горка» Ф-2	Сообщение ЕДДС Нурим.р-на о загорании опоры-10кВ в н.п. Чандар	Отсоединили закоротивший СИП-0,4кВ от ВЛ-0.4 Л-1 ТП-5227 не подключенный к потребителю	23.09.18 10-18	1ч20мин	35
2	05.10.18 03-40	ПС-Нагаево Ф-14	Повреждение КЛ-10кВ на РС-4	КЛ восстановлена владельцем сетей	-	Нет/АВР	Нет/АВР
3	26.10.18 03-39	ПГЭС, Ф-74	ТО	РПВ-успешное	26.10.18 03-40	-	нет
Ноябрь							
1	06.11.18 12-35	Кр. Горка Ф-8	Определение «Земли» на 1сек.ш-10кВ	На ВЛ-10кВ Ф-8 «Земли» не было	06.11.18 12-37	2мин	нет
2	10.11.18 14-20	РП-807/1 к стройке	Повреждение КЛ-10кВ РО-3 – РО-5	Запитали через РК-7	10.11.18 17-20	3ч	24
3	13.11.18 12-30	ТП-7263 к ТП-7007	Повреждение КЛ-6кВ	КЛ восстановлена владельцем сетей	-	-	нет
4	14.11.18 09-45	РП-526/2сек к ТП-5414	Повреждение в строительной ТП-22	В ТП-21 отключили ВН-6 к ТП-22	14.11.18 10-55	1ч10мин	20
5	24.11.18 23-29	Кр. Ключ Ф-11	МТЗ	АПВ-успешное	-	-	нет
6	30.11.18 03-30	РП-526/2сек к ТП-5414	Повреждение в строительной ТП-22	В ТП-21 отключили ВН-6 к ТП-22	30.11.18 04-52	1ч. 22мин.	92

7	30.11.18 03-32	Кр. Горка Ф-8	Не установлена	РПВ-успешно	30.11.18 03-33	1мин	2,3
Декабрь							
1	03.12.18 16-40	ПС-Аскарново Ф-01	Перевключение РТП-1849	Перевключили РТП-1849	03.12.18 16-50	10мин	69
2	05.12.18. 13-20	ПС Нагаево Ф-14	МТЗ, повреждение концевой муфты на оп. №62	_____	05.12.18 19-51	АВР-10 в РП-909 успешно	нет
3	07.12.18 16-20	ПС-Аскарново Ф-01	Замена трансформатора	Заменяли трансформатор	07.12.18 17-20	1ч	46
4	11.12.18 10-46	ПС-Нагаево Ф-15	Отыскание «Земли»	РПВ-успешно	11.12.18 10-47	1мин	6
5	19.12.18 16-55	ПС-Даутово Ф-06	Наброс на линии к ТП-4103	Сняли наброс	19.12.18 17-14	19мин	102
6	22.12.18 23-44	РП-715 В-6 к ТП-7308	«Земля» Повреждение КЛ-6 РП- 715/2-ТП-7308/2	Отремонтировали КЛ- 6	24.12.18 02-20	-	нет
7	29.12.18 0-46	ПС-Красная Горка Ф-8 (вывод в ремонт 10-27)	Сбита опора №7/32	Пасынковали опору	29.12.18 11-33	1ч.06мин	-