

График вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования распределительной сети на август 2018 г. по ООО "Электрические сети"

№ п/п	РЭС	Объект (КЛ, ВЛ, ПС)	Наименование оборудования	Вид ремонта	Характер работ (в т.ч. на функционально связанном оборудовании)	Месячный план	
						Вывод	Ввод
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аскарковский	КТПН А427	КТПН 427 ф.23-04 нп Аскарково	Пл	ТО , подтяжка контактов, чистка изоляторов, доливка масла, обновление оперативных наименований.	01.08.18г. 13-00	01.08.18г. 17-00
2	Аскарковский	КТП-4132	КТП-4131 Ф 22-06	Пл	ТО , подтяжка контактов, чистка изоляторов, доливка масла, обновление оперативных наименований, покраска КТП и тр-ра.	02.08.18г. 09-00	02.08.18г. 13-00
3	Аскарковский	КТПН-41010	КТПН-41010 Ф 22-06	Пл	ТО , подтяжка контактов, чистка изоляторов, доливка масла, обновление оперативных наименований, покраска КТП и тр-ра.	02.08.18г. 14-00	02.08.18г. 17-00
4	Нуримановский	ТП-10/0,4кВ	КТПН- 5356 ф.73 ПГЭС	Пл	Тех.обслуживание КТП-5356	08.08.18г. 10-00	08.08.18г. 13-00
5	Нуримановский	ТП-10/0,4кВ	КТПН- 5356/1 ф.73 ПГЭС	Пл	Тех.обслуживание КТП-5356/1	08.08.18г. 13-00	08.08.18г. 15-00
6	Юмагузинский	ТП-10/0,4кВ	КТП-16 ф-4 ПП Юмагузино	Пл	Тех.обслуживание КТП-16	08.08.18г. 09-00	08.08.18г. 14-00
7	Юмагузинский	ТП-10/0,4кВ	КТП-12 ф-4 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание КТП-12	08.08.18г. 14-00	08.08.18г. 18-00
8	Юмагузинский	ТП-10/0,4кВ	ЗТП-8 ф-12 ПС Иштуган	Пл	Тех.обслуживание ЗТП-8	09.08.18г. 14-00	09.08.18г. 18-00
9	Нуримановский	ВЛ-6кВ	ВЛ-6 ф.73 ПГЭС	Пл	Тех.обслуживание КТП-5356 , КТП-5356/1	08.08.18г. 10-00	08.08.18г. 15-00
10	Юмагузинский	ВЛ-10 кВ	ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Иштуган	Пл	Подключение разъединителя РС на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Иштуган	10.08.18г. 09-00	10.08.18г. 15-00
11	Юмагузинский	ТП-10/0.4 кВ	ТП-3913 Ф-17 ПС Давлетшино	Пл	ТО Т-1, подтяжка контактов, чистка изоляции, доливка масла	09.08.18г. 09-00	09.08.18г. 18-00
12	Аскарковский	ТП-10/0.4 кВ	КТП-А421 Ф 23-00 ПС "Аскарково"	Пл	Замена ножа Ф "С" на РТП	10.08.18г. 16-40	10.08.18г. 20-00
13	Аскарковский	ВЛ-10 кВ	Ф 23-01 ПС Аскарково	Пл	Выправка опор № 35, 36,40, 49, 50	15.08.18г. 16-00	15.08.18г. 19-00
14	Аскарковский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-2 и Л-4 от КТП-4104 Ф 22-06	Пл	Переключение абонентов	14.08.18г. 14-00	14.08.18г. 17-00
15	Нуримановский	ВЛ-6кВ	ВЛ-6 ф.72 ПГЭС	Пл	Замена РК-2	16.08.18г. 09-00	16.08.18г. 14-00
16	Нуримановский	ВЛ-6кВ	ВЛ-6 ф.72 ПГЭС	Пл	Замена РК-1	16.08.18г. 09-00	16.08.18г. 14-00
17	Юмагузинский	ТП-10/0,4кВ	ЗТП-26 ф-18 ПС Иштуган	Пл	Замена трансформатора	16.08.18г. 09-00	16.08.18г. 20-00
18	Уфимский	ТП-10/0,4кВ	ТП-7169,2Т,2с.ш. РУ-0,4кВ	Пл	Замена электросчетчика	17.08.18г. 10-00	17.08.18г. 13-00
19	Уфимский	РП- "Эко-Сосны"	1с.ш. РУ-0,4кВ	Пл	Подключение КЛ-0,4кВ от ПП уличного освещения командированным персоналом ООО "Кристалл"	16.08.18г. 10-00	16.08.18г. 14-00
20	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-9 Ф-4 ПС "Иштуган"	Пл	Подключение вновь построенного участка ВЛИ-0,4кВ на опоре №18	24.08.18г. 09-00	24.08.18г. 15-00
21	Юмагузинский	ВЛ-0,4кВ	ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-27 Ф-18 ПС "Иштуган"	Пл	Тех.присоединение ж/д Тарасовой Е.М. от опоры №21 ВЛ-10кВ ф-18 совместной подвески ВЛИ-0,4кВЛ-1	24.08.18г. 11-00	24.08.18г. 17-00
22	Уфимский	КЛ-6кВ	КЛ-6кВ РП-231/2-ТП-7411/2	Пл	замена соединительных муфт, ВВ испытание	23.08.18г. 11-00	23.08.18г. 23-00
23	Аскарковский	ТП-10/0.4 кВ	КТП-4105 Ф 22-06 ПС "Даутово"	Пл	ТО , подтяжка контактов, чистка изоляторов, доливка масла, обновление оперативных наименований, покраска КТП и тр-ра.	28.08.18г. 14-00	28.08.18г. 18-00
24	Нуримановский	ТП-10/0.4 кВ	ЗТП-5115 ф-12 ПС Красная Горка	Пл	Замена дверей РУ-10	29.08.18г. 12-00	29.08.18г. 15-00
25	Уфимский	КЛ-10 кВ	КЛ-10кВ Ф-31 ПС«Машзавод» - РП-10	Пл	Трассировка и определение КЛ-10кВ на кабельной эстакаде	30.08.18г. 10-00	30.08.18г. 18-00